

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Обращаем Ваше внимание на следующую информацию, которая необходима для работы с нашей продукцией:

1. Уникальные функциональные возможности ППУ средствами оповещения «RU БЛЮЗ», не имеющие аналогов в изделиях других производителей,:

- Свободная технология монтажа всех линий связи, в том числе с ответвлением.
- Свободное присвоение номеров линейным блокам (БЛ) с последующим формированием зон оповещения в не зависимости от места расположения линейных блоков (БЛ) на объекте или вне его (<дип> переключатель).
- возможность в процессе эксплуатации СОУЭ менять конфигурацию зон и адресов без монтажных работ (<дип> переключатель).
- Автоматическая адресная текстовая информация о всех видах и характере неисправности с указанием адреса в СОУЭ (на СОТИ базового блока) с дублированием светозвуковым сигналом, а так же световая индикация на линейных блоках (БЛ).
- Отдельная зона оповещения (улица) - сообщения об угрозе или возникновении **ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ** (сигналы, команды и тексты, поступающие от РАСЦО, транслируются внутри здания 3 приоритетом и на улицу всегда).

2. Примеры доступных текстов, которые могут быть записаны в память ППУ «RU БЛЮЗ» (оговаривается при заказе изделия):

- Стандартный текст (записывается по умолчанию) на двух языках (русский и английский). Текст для дежурного персонала и сотрудников учреждения - «Сработала пожарная сигнализация, дежурному срочно пройти на пост, будет включено общее оповещение» (**звуковой файл message\_operator**). Текст общего оповещения на двух языках - «Внимание! Сработала пожарная сигнализация, всем срочно покинуть помещения, согласно плана эвакуации» (**звуковые файлы general\_message и general\_message\_en**).
- Текст для детского сада (только на русском языке) - «Ребята, на детской площадке спрятан сюрприз, все дружно, идем его искать» (**звуковой файл kindergarten**).
- Текст для медицинских учреждений и учреждений, где оповещается специальным «кодом» только обслуживающий персонал (только на русском языке). Вариант №1 - «Вниманию сотрудников, время начала кварцевания» (**звуковой файл medical\_kvartsevanie**). Вариант №2 - «Вниманию сотрудников, код 111» (**звуковой файл medical\_code\_111**).

*Примечание.* По желанию заказчика может быть студийно записан любой текст сообщения. Для этого от заказчика требуется официальное письмо с текстом сообщения. Данный текст письма должен быть согласован с местным органом МЧС России.

3. «01» марта 2015 г. внесено изменение №1 к ГОСТ Р 53325-2012. Изменено название «ЭДУ»–пуск (элемент дистанционного управления) на «УДП» (устройство дистанционного пуска). Данное изменение в плане выпускаемой нами продукции коснулось только изменения названия изделия в ГОСТ Р 53325-2012, торговое наименование нашего изделия (ЭДУ) не меняется.