



**МЧС РОССИИ**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**(Центральный региональный центр МЧС России)**

ул. Давыдовская, 7а, г. Москва, 121352  
телефон /факс: 8(499) 449-89-35  
e-mail: crcmchs@mail.ru

от 16.11.2017 № 629-1-19  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

гр. Сутугину А.М.

sistemservis@yandex.ru

Уважаемый Алексей Макарович!

Центральный региональный центр МЧС России, рассмотрев Ваше обращение о разъяснении отдельных положений в части применения нормативных документов по пожарной безопасности, сообщает следующее.

В соответствии с п. 10 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания и сооружения.

Кроме того, пунктом 5.13.15 СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 5 апреля 2012 г. № 160) допускается использование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в качестве объектовых систем оповещения РСЧС при доукомплектовании их специальными автоматизированными устройствами сопряжения с каналами передачи сигналов включения устройств оповещения и информации оповещения о чрезвычайных ситуациях людей, находящихся на территории объекта.

Временно исполняющий обязанности  
заместителя начальника  
регионального центра (по ГПС)

*С уважением,*

С.В.Левицкий