



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

02. 11. 2017 № 5703ЭП-12-3-3
На № 89/17 от 23.10.2017.

О применении СОУЭ

На Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с примечанием к п. 7.2.14 ГОСТ Р 53325-2012, допускается использование прибора управления речевым оповещением, на базе которого строится СОУЭ, для трансляции информационных сообщений, музыкальных и иных программ при обязательном приоритете передачи информации о пожаре. В связи с этим считаем возможным использовать оборудование СОУЭ для трансляции сигналов РСЧС с указанным приоритетом оповещения.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш